



## Rozmieszczenia opraw dokonano wg wytycznych inwestora

Projektowana oprawa SGS 102/100 produkcji PHILIPS ze źródłem 100W na słupie stalowym 10m na wysięgniku 0,5m



temat :		Budowa oświetlenia ulicznego przy Szkole w Szkaradowie			
adres obiektu :	Szkaradowo, gm. Jutrosin dz. nr 235, 554, 555, 872	inwestor :	Gmina Jutrosin ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin		
tytuł rysunek :	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA	branża :	ELEKTRYCZNA	nr rys. :	2
stanowisko :	PROJEKT BUDOWLANY	data :	styczeń 2008	skala :	---
	imię i nazwisko :	nr uprawnień :		podpis :	
projektant :	Ryszard Dolczewski	327 / 82 / 0, 629 / 84 / 0			
sprawa/załatw. :	Stanisław Sowinski	600 / 84 / 0, 1320 / 89 / 0			
asystent :	Robert Jamroz				